

2024 YILI EKİM AYI ARITMA DENEY RAPORU

Standart	RENK	BULANIKLIK	PH	SICAKLIK	İLETKENLİK	ÇOKSÜEN	ALÜMİNYUM	ARSENİK	KADMIYUM	KROM	BAKIR	DEMİR	MANGAN	KURŞUN	NİKEL	BOR	ANTİMON	SELENYUM	FLORÜR	KLORÜR	NİTRİT	NİTRAT	SÜLFAT	SODYUM	AMONYUM	POTASYUM	MAGNEZYUM	KALSİYUM	S.KLOR	FORAM KOLIFORM	ESCHERİCHIA COLI																												
EC	1	6,5-9,5	°C	2500µS/cm	0,2 mg/l	10 µg/l	5,0 µg/l	50 µg/l	2000 µg/l	0,2 mg/l	50 µg/l	10 µg/l	20 µg/l	1 mg/l	5 µg/l	10 µg/l	1,5 mg/l	250 mg/l	0,5 mg/l	50 mg/l	250 mg/l	200 mg/l	0,5 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0,5 mg/l	0	0																														
WHO	15	5	6,5-8	°C	2500µS/cm	0,2 mg/l	10 µg/l	5,0 µg/l	50 µg/l	2000 µg/l	0,2 mg/l	50 µg/l	10 µg/l	20 µg/l	1 mg/l	5 µg/l	10 µg/l	1,5 mg/l	250 mg/l	0,5 mg/l	50 mg/l	250 mg/l	200 mg/l	1,5 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0,5 mg/l	0	0																													
EPA	15	1	6,5-8,5	°C	2500µS/cm	Min. 5 mg/l	0,2 mg/l	10 µg/l	5,0 µg/l	50 µg/l	2000 µg/l	0,2 mg/l	50 µg/l	10 µg/l	20 µg/l	1 mg/l	5 µg/l	10 µg/l	1,5 mg/l	250 mg/l	0,5 mg/l	50 mg/l	250 mg/l	200 mg/l	0,5 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0,5 mg/l	0	0																												
TARİH	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ																											
1.10.2024	4	1	3,33	0,81	7,32	8,1	17	16,7	234	271	5,21	6,83	0,13	0,03	<-3,76	<-3,76	<2	<2	<-3,32	<-3,32	<-4,74	<-4,74	0,17	0,01	14,5	10,3	<-3,58	<-3,58	<-5,10	<-5,10	0,004	0,003	<2	<2	<-3,92	<-3,92	<-0,61	<-0,61	38,6	33,6	<-0,13	<-0,13	0,84	0,97	5,1	22,6	26,9	27	<-0,13	<-0,13	5,2	2,3	4,24	4,15	18,4	25,5	0,68	0	0
2.10.2024	5	1	4,56	0,57	7,64	8,15	18,3	17,3	230	269	5,15	6,94	0,23	0,08	<-3,76	<-3,76	<2	<2	<-3,32	<-3,32	<-4,74	<-4,74	0,17	0,006	14,6	6,85	<-3,58	<-3,58	<-5,10	<-5,10	0,009	0,01	<2	<2	<-3,92	<-3,92	<-0,61	<-0,61	31,8	33	<-0,13	<-0,13	0,7	0,8	5,2	22,3	27	27	<-0,13	<-0,13	2,1	2,21	4,28	4,22	18,6	31,8	0,48	0	0
3.10.2024	5	1	3,78	0,3	7,35	8,05	18,5	16,4	241	271	5,4	6,94	0,13	0,2	<-3,76	<-3,76	<2	<2	<-3,32	<-3,32	<-4,74	<-4,74	0,17	0,006	14,4	5,78	<-3,58	<-3,58	<-5,10	<-5,10	0,009	0,01	<2	<2	<-3,92	<-3,92	<-0,61	<-0,61	31,2	33,2	<-0,13	<-0,13	0,72	0,81	5,2	22,4	27	27,1	<-0,13	<-0,13	2,12	2,22	4,28	4,22	18,7	31,8	0,58	0	0
4.10.2024	4	1	2,97	0,24	7,26	8,15	18,3	16,1	251	276	5,61	7,13	0,15	0,03	<-3,76	<-3,76	<2	<2	<-3,32	<-3,32	<-4,74	<-4,74	0,18	0,006	12,6	5,68	<-3,58	<-3,58	<-5,10	<-5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<-3,92	<-3,92	<-0,61	<-0,61	37,2	32,8	<-0,13	<-0,13	0,8	0,94	5,13	22,6	29,8	29,8	<-0,13	<-0,13	2,2	2,18	4,2	4,1	18,4	26,5	0,49	0	0
5.10.2024	3	1	2,89	0,22	7,6	7,81	18,4	17,2	227	271	5,97	7,53	0,17	0,04	<-3,76	<-3,76	<2	<2	<-3,32	<-3,32	<-4,74	<-4,74	0,17	0,02	13,9	8,1	<-3,58	<-3,58	<-5,10	<-5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<-3,92	<-3,92	<-0,61	<-0,61	37,4	32,9	<-0,13	<-0,13	0,84	0,93	5,14	22,4	29,7	29,7	<-0,13	<-0,13	2,22	2,17	4,21	4,09	18,2	26,7	0,5	0	0
6.10.2024	3	1	2,8	0,3	7,51	7,7	19,8	15,9	227	272	5,74	7,32	0,14	0,05	<-3,76	<-3,76	<2	<2	<-3,32	<-3,32	<-4,74	<-4,74	0,16	0,02	16,5	6,65	<-3,58	<-3,58	<-5,10	<-5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<-3,92	<-3,92	<-0,61	<-0,61	31,2	32,7	<-0,13	<-0,13	0,82	1,07	5,1	22,7	26,6	26,8	<-0,13	<-0,13	2,1	2,24	4,16	4,12	18,2	26,1	0,3	0	0
7.10.2024	4	1	2,16	0,19	7,32	7,84	16,8	16,3	239	268	6,08	7,62	0,12	0,05	<-3,76	<-3,76	<2	<2	<-3,32	<-3,32	<-4,74	<-4,74	0,13	0,01	11,3	7,68	<-3,58	<-3,58	<-5,10	<-5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<-3,92	<-3,92	<-0,61	<-0,61	34,2	33,1	<-0,13	<-0,13	0,64	0,8	5,2	21,5	27	26,9	<-0,13	<-0,13	2,29	2,2	4,2	4,10	18,6	25,6	0,62	0	0
8.10.2024	4	1	2,27	0,1	7,39	7,84	16,6	15,6	245	270	5,84	7,51	0,11	0,03	<-3,76	<-3,76	<2	<2	<-3,32	<-3,32	<-4,74	<-4,74	0,13	0,01	13	6,88	<-3,58	<-3,58	<-5,10	<-5,10	<0,003	0,004	<2	<2	<-3,92	<-3,92	<-0,61	<-0,61	34,4	33,1	<-0,13	<-0,13	0,68	0,81	5,24	21,6	27,1	26,9	<-0,13	<-0,13	2,2	2,21	4,21	4,08	18,6	25,6	0,48	0	0
9.10.2024	4	1	2,41	0,31	7,30	7,77	19	16,2	248	269	5,85	6,92	0,09	0,03	<-3,76	<-3,76	<2	<2	<-3,32	<-3,32	<-4,74	<-4,74	0,12	0,02	12,4	8	<-3,58	<-3,58	<-5,10	<-5,10	0,008	0,007	<2	<2	<-3,92	<-3,92	<-0,61	<-0,61	29,4	32,6	<-0,13	<-0,13	0,68	0,81	4,68	23	24,9	27	<-0,13	<-0,13	2	2,24	3,92	4,13	17,4	35,5	0,54	0	0
10.10.2024	4	1	3,41	0,89	7,31	7,68	17,6	15,6	241	263	6,14	7,3	0,09	0,03	<-3,76	<-3,76	<2	<2	<-3,32	<-3,32	<-4,74	<-4,74	0,11	0,02	11,1	7,18	<-3,58	<-3,58	<-5,10	<-5,10	0,005	0,007	<2	<2	<-3,92	<-3,92	<-0,61	<-0,61	29,3	32,4	<-0,13	<-0,13	0,65	0,8	4,9	23	25,3	27,2	<-0,13	<-0,13	2	2,25	3,98	4,15	17,4	35,6	0,56	0	0
11.10.2024	4	1	3,44	0,37	7,65	7,8	20,2	17,3	228	270	6,67	7,48	0,09	0,04	<-3,76	<-3,76	<2	<2	<-3,32	<-3,32	<-4,74	<-4,74	0,11	0,01	11,1	6,69	<-3,58	<-3,58	<-5,10	<-5,10	0,005	0,007	<2	<2	<-3,92	<-3,92	<-0,61	<-0,61	32	32,6	<-0,13	<-0,13	<-0,47	0,70	5,07	23	26,8	27,1	<-0,13	<-0,13	2,06	2,24	4,14	4,12	18,2	25,5	0,48	0	0
12.10.2024	3	1	2,81	0,41	7,41	8,07	16,9	16,2	244	277	6,34	7,21	0,1	0,05	<-3,76	<-3,76	<2	<2	<-3,32	<-3,32	<-4,74	<-4,74	0,12	0,01	10,4	5,5	<-3,58	<-3,58	<-5,10	<-5,10	0,005	0,007	<2	<2	<-3,92	<-3,92	<-0,61	<-0,61	29,4	32,6	<-0,13	<-0,13	0,64	0,80	5,24	21,6	26,6	26,8	<-0,13	<-0,13	2,2	2,21	3,98	4,15	18,6	25,6	0,51	0	0
13.10.2024	3	1	1,98	0,24	7,47	7,81	19,3	16,2	241	270	6,28	7,44	0,09	0,05	<-3,76	<-3,76	<2	<2	<-3,32	<-3,32	<-4,74	<-4,74	0,11	0,01	10,7	6,81	<-3,58	<-3,58	<-5,10	<-5,10	0,005	0,007	<2	<2	<-3,92	<-3,92	<-0,61	<-0,61	32,6	33,5	<-0,13	<-0,13	0,66	0,78	5,13	24,5	27,6	27,2	<-0,13	<-0,13	2,16	2,24	4,22	4,11	18,7	26,9	0,52	0	0
14.10.2024	3	1	2,18	0,55	7,38	8,00	18,5	16,3	235	268	6,30	7,44	0,09	0,04	<-3,76	<-3,76	<2	<2	<-3,32	<-3,32	<-4,74	<-4,74	0,09	0,02	10	8,17	<-3,58	<-3,58	<-5,10	<-5,10	0,006	0,007	<2	<2	<-3,92	<-3,92	<-0,61	<-0,61	32,2	33,2	<-0,13	<-0,13	0,62	0,73	5,16	22,2	27,2	27,2	<-0,13	<-0,13	2,20	2,23	4,16	4,12	18,5	25,5	0,51	0	0
15.10.2024	3	1	1,98	0,44	7,34	7,95	18,6	16,0	232	269	6,28	7,36	0,08	0,03	<-3,76	<-3,76	<2	<2	<-3,32	<-3,32	<-4,74	<-4,74	0,09	0,02	9,85	8,48	<-3,58	<-3,58	<-5,10	<-5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<-3,92	<-3,92	<-0,61	<-0,61	32,1	33,9	<-0,13	<-0,13	0,63	0,69	5,16	22,2	27,2	27,2	<-0,13	<-0,13	2,20	2,23	4,16	4,12	18,5	25,5	0,55	0	0

Değerlendirme: Yukarıda çalışılan parametreler yönünden 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe" göre analiz sonuçları uygundur.

TSE: Türk Standartları Enst. WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı EC: Avrupa Birliği