2025 YILI ŞUBAT AYI ARITMA DENEY RAPORU

Standart	RENK		BULANIKLIK		PH		SICAKLIK		İLETKENLİK		Ç.OKSİJEN		ALÜMİNYUM		ARSENİK		KADMİYUM		KROM		BAKIR		DEMİR	
EC			1		6,5-9,5		°C		2500µS/cm				0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,2 mg/l	
WHO	15		5		6,5-8		°C		2500µS/cm				0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,2 mg/l	
EPA	15		1		6,5-8,5		°C		2500µS/cm				0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,3 mg/l	
TSE	20		1		6,5-9,5		°C		2500mS/cm		Min. 5 mg/l		0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,2 mg/l	
TARİH	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ
1.02.2025	2	1	1,30	0,48	7,42	8,19	13,6	8,7	240	285	7,62	9,56	0,03	0,05	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,09	0,01
2.02.2025	2	1	1,42	0,32	7,56	8,04	16,5	10,5	240	286	6,36	8,78	0,03	0,06	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,07	0,01
3.02.2025	3	1	1,61	0,29	7,41	8,13	19,7	8,6	238	285	6,91	9,08	0,03	0,07	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,09	0,01
4.02.2025	3	1	1,58	0,27	7,44	8,10	20,9	10,8	240	284	6,73	8,9	0,04	0,07	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,08	0,01
5.02.2025	3	1	1,72	0,39	7,36	8,04	20,9	9,4	236	280	7,05	9,18	0,03	0,08	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,11	0,01
6.02.2025	2	1	1,67	0,33	7,44	8,06	20,0	9,3	239	287	6,22	8,73	0,03	0,08	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,10	0,01
7.02.2025	3	1	1,80	0,23	7,41	8,04	9,8	8,6	238	286	6,93	8,90	0,03	0,07	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,10	0,01
8.02.2025	3	1	2,01	0,28	7,49	8,04	7,3	8,4	239	286	6,78	9,05	0,04	0,07	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,10	0,01
9.02.2025	2	1	1,96	0,27	7,50	8,10	16,9	8,4	239	290	6,68	8,92	0,03	0,07	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,10	0,01
10.02.2025	3	1	1,86	0,26	7,12	7,89	19,0	10,6	241	283	6,63	8,94	0,03	0,08	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,11	0,01
11.02.2025	3	1	1,50	0,35	7,03	8,12	16,8	9,5	240	284	6,73	8,56	0,03	0,07	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,12	<0,004
12.02.2025	3	1	1,69	0,41	7,31	7,88	17,9	10,3	240	286	6,73	8,91	0,04	0,07	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,10	0,01
13.02.2025	3	1	1,58	0,25	7,18	8,01	17,7	8,6	238	285	6,49	8,74	0,03	0,06	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,09	0,01
14.02.2025	3	1	1,33	0,40	7,31	7,94	20,1	10,6	254	286	6,68	8,93	0,03	0,08	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,10	0,01
15.02.2025	2	1	1,52	0,26	7,54	7,79	6,1	7,7	242	286	6,72	8,95	0,04	0,05	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,11	<0,004
16.02.2025	3	1	1,86	0,37	7,40	8,02	13,9	10,5	238	287	6,73	9,08	0,03	0,06	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,12	<0,004
17.02.2025																								
18.02.2025																								
19.02.2025																								
20.02.2025																								
21.02.2025																								
22.02.2025																								
23.02.2025																								
24.02.2025																								
25.02.2025																								
26.02.2025																								
27.02.2025																								
28.02.2025																								

Standart	MANGAN		KURŞUN		NİKEL		BOR		ANTİMON		SELENYUM		FLORÜR		KLORÜR		NİTRİT		NİTRAT		SÜLFAT		SODYUM		AMONYUM		POTASYUM		MAGNEZYUM		KALSİYUM		S.KLOR	TOPLAM KOLİFORM	ESCHERICHIA COLİ
EC	50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		1,5 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		50 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		0,5 mg/l		mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l	0	0
WHO	50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		1,5 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		50 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		1,5 mg/l		mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l	0	0
EPA	50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		1,5 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		45 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		0,5 mg/l		mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l	0	0
TSE	50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		1,5 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		50 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		0,5 mg/l		mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l	0	0
TARİH	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ
1.02.2025	59,0	15,4	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	35,2	34,6	<0,13	<0,13	1,74	1,95	5,62	22,5	28,4	27,5	<0,13	<0,13	1,76	1,90	3,90	4,10	18,6	28,2	0,66	0	0
2.02.2025	58,7	13,9	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	34,8	34,2	<0,13	<0,13	1,76	1,75	5,66	21,9	28,0	27,2	<0,13	<0,13	1,76	1,98	3,86	4,03	18,4	27,6	0,55	0	0
3.02.2025	54,8	13,8	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,007	0,008	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	35,1	34,2	<0,13	<0,13	1,76	1,75	5,66	21,9	28,2	27,2	<0,13	<0,13	1,80	1,98	3,86	4,03	18,4	27,6	0,65	0	0
4.02.2025	64,6	22,8	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,006	0,007	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	34,8	34,3	<0,13	<0,13	2,00	1,88	5,60	22,3	28,2	27,4	<0,13	<0,13	1,78	1,81	3,92	4,11	18,6	28,2	0,56	0	0
5.02.2025	71,8	26,6	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,007	0,008	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	35,3	35,7	<0,13	<0,13	1,71	1,70	5,70	22,9	28,2	28,1	<0,13	<0,13	1,85	1,92	3,98	3,92	18,4	27,9	0,60	0	0
6.02.2025	70,6	26,2	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,007	0,007	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	35,2	35,7	<0,13	<0,13	1,72	1,70	5,70	22,8	28,4	28,1	<0,13	<0,13	1,87	1,92	3,97	3,92	18,2	27,7	0,57	0	0
7.02.2025	70,7	27,3	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,007	0,007	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	35,3	35,6	<0,13	<0,13	1,72	1,70	5,72	22,4	28,1	28,2	<0,13	<0,13	1,90	1,92	3,98	3,95	18,5	27,7	0,62	0	0
8.02.2025	70,7	35,5	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,007	0,007	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	35,3	35,7	<0,13	<0,13	2,00	1,88	5,70	22,8	28,2	27,4	<0,13	<0,13	1,78	1,81	3,98	3,92	18,4	27,6	0,61	0	0
9.02.2025	75,6	28,5	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,008	0,007	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	35,2	35,9	<0,13	<0,13	1,73	1,70	5,71	22,9	28,3	28,2	<0,13	<0,13	1,89	1,93	3,98	3,90	18,2	27,9	0,65	0	0
10.02.2025	81,9	34,7	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,009	0,009	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	33,1	33,9	<0,13	<0,13	1,85	1,91	5,22	22,2	27,2	27,7	<0,13	<0,13	1,52	1,72	3,76	4,05	17,5	27,5	0,52	0	0
11.02.2025	84,8	33,6	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	33,0	33,9	<0,13	<0,13	1,81	1,91	5,62	22,2	27,2	27,7	<0,13	<0,13	1,61	1,71	3,90	4,05	17,4	27,5	0,57	0	0
12.02.2025	73,3	30,2	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,01	0,01	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	33,0	33,9	<0,13	<0,13	1,90	1,91	5,25	22,2	27,1	27,7	<0,13	<0,13	1,68	1,72	3,95	4,05	17,5	27,5	0,60	0	0
13.02.2025	74,5	26,9	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,008	0,008	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	33,3	33,9	<0,13	<0,13	1,92	1,91	5,66	22,2	27,3	27,7	<0,13	<0,13	1,68	1,74	3,90	4,05	16,4	27,5	0,58	0	0
14.02.2025	75,2	24,5	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,01	0,01	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	35,2	35,9	<0,13	<0,13	1,73	1,70	5,71	22,9	28,3	28,2	<0,13	<0,13	1,89	1,93	3,98	3,90	18,2	27,9	0,55	0	0
15.02.2025	84,7	30,7	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	34,6	35,1	<0,13	<0,13	1,76	1,71	5,69	23,1	28,1	28,2	<0,13	<0,13	1,79	1,91	3,96	3,94	17,9	27,3	0,56	0	0
16.02.2025	94	26,1	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	34,8	34,5	<0,13	<0,13	0,64	0,74	5,9	22,1	29,4	28,4	<0,13	<0,13	1,88	2,01	4,28	4,16	19	27,7	0,65	0	0

Değerlendirme: Yukarda çalışılan parametreler yönünden 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe" göre analiz sonuçları uygundur.

TSE: Türk Standartları Enst. | WHO: Dünya sağlık Teşkilatı | EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı | EC: Avrupa Birliği

*** Spektrofotometrik**