

2025 YILI NİSAN AYI ARITMA DENEY RAPORU

Standart	RENK	BULANIKLIK	PH	SICAKLIK	İLETKENLİK	Ç.OKSİJEN	ALÜMİNYUM	ARSENİK	KADMIYUM	KROM	BAKIR	DEMİR	MANGAN	KURŞUN	NİKEL	BOR	ANTİMON	SELENYUM	FLORÜR	KLORÜR	NİTRİT	NİTRAT	SÜLFAT	SODYUM	AMONYUM	POTASYUM	MAGNEZYUM	KALSİYUM	S.KLOR	TOPLAM KOLIFORM	ESCHERİCHIA COLI																												
EC		1	6,5-9,5	°C	2500µS/cm		0,2 mg/l	10 µg/l	5,0 µg/l	50 µg/l	2000 µg/l	0,2 mg/l	50 µg/l	10 µg/l	20 µg/l	1 mg/l	5 µg/l	10 µg/l	1,5 mg/l	250 mg/l	0,5 mg/l	50 mg/l	250 mg/l	200 mg/l	0,5 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0,5 mg/l	0	0																												
WHO	15	5	6,5-8	°C	2500µS/cm		0,2 mg/l	10 µg/l	5,0 µg/l	50 µg/l	2000 µg/l	0,2 mg/l	50 µg/l	10 µg/l	20 µg/l	1 mg/l	5 µg/l	10 µg/l	1,5 mg/l	250 mg/l	0,5 mg/l	50 mg/l	250 mg/l	200 mg/l	1,5 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0,5 mg/l	0	0																												
EPA	15	1	6,5-8,5	°C	2500µS/cm		0,2 mg/l	10 µg/l	5,0 µg/l	50 µg/l	2000 µg/l	0,3 mg/l	50 µg/l	10 µg/l	20 µg/l	1 mg/l	5 µg/l	10 µg/l	1,5 mg/l	250 mg/l	0,5 mg/l	45 mg/l	250 mg/l	200 mg/l	0,5 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0,5 mg/l	0	0																												
TSE	20	1	6,5-9,5	°C	2500mS/cm	Min. 5 mg/l	0,2 mg/l	10 µg/l	5,0 µg/l	50 µg/l	2000 µg/l	0,2 mg/l	50 µg/l	10 µg/l	20 µg/l	1 mg/l	5 µg/l	10 µg/l	1,5 mg/l	250 mg/l	0,5 mg/l	50 mg/l	250 mg/l	200 mg/l	0,5 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0,5 mg/l	0	0																												
TARİH	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ																											
1.04.2025	3	1	2,48	0,51	7,40	7,88	10,1	9,7	228	268	5,58	8,14	0,16	0,06	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,13	0,02	14,2	5,50	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	30,6	32,4	<0,13	<0,13	1,08	2,17	5,2	19,1	25,8	26,5	<0,13	<0,13	2,28	2,31	3,88	3,89	17,2	25,5	0,45	0	0
2.04.2025	3	1	2,33	0,49	7,40	7,68	7,1	7,2	228	260	5,61	8,21	0,15	0,04	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,15	0,01	24,7	8,03	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,01	0,009	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	31,8	31,9	<0,13	<0,13	2,19	2,33	5,63	19,2	26,9	26	<0,13	<0,13	2,76	2,58	3,95	3,91	17,2	24,7	0,47	0	0
3.04.2025	3	1	2,04	0,45	7,31	7,55	7,6	7,7	230	267	6,43	8,4	0,12	0,03	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,13	0,009	16,9	8,95	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,01	0,01	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	32,3	33,2	<0,13	<0,13	2,13	2,04	5,59	25	18,9	26,9	<0,13	<0,13	2,5	2,26	3,94	3,91	17,2	25	0,44	0	0
4.04.2025	3	1	2,21	0,80	7,31	7,90	7,5	9,5	218	261	5,63	8,4	0,30	0,05	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,22	0,01	22,4	7,06	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,01	0,01	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	32,3	33,2	<0,13	<0,13	2,13	2,04	5,59	25	18,9	26,9	<0,13	<0,13	2,5	2,26	3,94	3,91	17,2	25	0,44	0	0
5.04.2025	3	1	2,81	0,36	7,20	7,91	16,7	10,2	224	271	5,55	8,3	0,21	0,05	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,16	0,01	15,2	7,34	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,003	0,004	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	31,2	32,6	<0,13	<0,13	2,00	2,00	5,15	18,4	26,2	26,7	<0,13	<0,13	2,00	2,13	3,86	3,87	17,8	25,4	0,46	0	0
6.04.2025	3	1	3,20	0,30	7,11	7,61	19,0	11,5	219	271	5,95	8,66	0,30	0,04	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,19	0,01	11,6	7,49	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,003	0,005	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	31,1	32,4	<0,13	<0,13	2,04	2,00	5,13	18,3	26,2	26,4	<0,13	<0,13	2,00	2,12	3,82	3,84	17,5	25,2	0,48	0	0
7.04.2025	5	1	6,36	0,33	7,25	8,06	21,1	10,0	180	214	5,44	7,84	0,67	0,06	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,40	0,01	10,2	6,79	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,006	0,006	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	31,2	32,6	<0,13	<0,13	2,00	2,00	5,15	18,4	26,2	26,7	<0,13	<0,13	2,00	2,13	3,86	3,86	17,7	25,4	0,48	0	0
8.04.2025	3	1	2,08	0,38	7,51	8,00	20,8	11,2	210	245	5,71	7,93	0,21	0,04	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,18	0,01	14,7	6,20	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,008	0,008	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	29,6	29,3	<0,13	<0,13	1,74	1,67	5,20	23,2	24,8	23,9	<0,13	<0,13	2,04	1,91	3,70	3,51	17,0	23,7	0,51	0	0
9.04.2025	3	1	3,85	0,41	7,41	7,98	17,6	10,2	196	224	6,64	9,04	0,35	0,06	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,22	0,02	11,4	5,33	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,004	0,004	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	29,5	29,2	<0,13	<0,13	1,73	1,66	5,21	23,3	24,7	23,8	<0,13	<0,13	2,02	1,90	3,72	3,52	17,2	23,9	0,44	0	0
10.04.2025	4	1	5,26	0,44	7,15	8,08	19,6	9,5	194	229	6,40	8,74	0,43	0,06	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,26	0,02	11,7	5,8	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,006	0,006	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	29,8	29,5	<0,13	<0,13	1,75	1,63	5,25	23,4	24,7	23,9	<0,13	<0,13	2,05	1,93	3,72	3,55	17,2	23,5	0,41	0	0
11.04.2025	5	1	5,83	0,29	7,41	7,98	20,9	13,8	200	233	6,34	8,84	0,48	0,06	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,29	0,02	10,9	6,4	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,008	0,008	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	28,4	27,4	<0,13	<0,13	1,60	1,55	5,24	18,5	23,8	22,5	<0,13	<0,13	1,84	1,80	3,40	3,26	16,4	21,8	0,36	0	0
12.04.2025	4	1	6,58	0,51	7,41	7,90	8,4	11,0	185	213	6,14	8,74	0,72	0,06	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,41	0,01	14,9	4,3	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,008	0,008	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	29,8	29,5	<0,13	<0,13	2,19	2,33	5,63	19,2	24,8	23,9	<0,13	<0,13	2,00	2,12	3,86	3,86	17,8	25,4	0,40	0	0
13.04.2025	8	1	7,51	0,42	7,41	7,91	10,0	10,6	198	229	6,44	8,74	0,49	0,04	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,32	0,01	12,2	5,2	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,008	0,008	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	26,6	26	<0,13	<0,13	1,34	1,44	4,58	22,4	22,1	21,3	<0,13	<0,13	1,51	1,66	3,28	3,20	15,7	22,5	0,40	0	0
14.04.2025	5	1	4,75	0,33	7,48	7,90	19,2	10,9	214	231	6,64	8,74	0,51	0,04	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,28	0,02	8,18	6,36	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,008	0,008	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	26,5	26,4	<0,13	<0,13	1,60	1,63	5,20	21,5	22,4	21,6	<0,13	<0,13	1,92	1,98	3,50	3,33	16,0	22,3	0,36	0	0
15.04.2025	7	1	6,25	0,41	7,61	7,90	17,5	9,7	194	229	6,34	8,74	0,46	0,05	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,27	0,01	7,42	5,22	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,004	0,004	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	26,4	26,3	<0,13	<0,13	1,62	1,64	5,22	21,4	22,5	21,8	<0,13	<0,13	1,94	1,93	3,50	3,40	16,0	22,4	0,37	0	0
16.04.2025	7	1	5,77	0,27	7,43	7,91	19,1	8,8	190	228	6,43	8,65	0,49	0,04	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,29	0,02	8,15	5,96	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,004	0,005	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	26,7	26,6	<0,13	<0,13	1,65	1,67	5,24	21,8	22,4	21,8	<0,13	<0,13	1,90	1,97	3,55	3,38	16,2	22,5	0,40	0	0
17.04.2025	6	1	4,80	0,46	7,51	7,97	19,6	10,5	194	230	6,40	8,94	0,40	0,05	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,25	0,01	9,6	4,33	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,006	0,007	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	26,6	27,0	<0,13	<0,13	1,53	1,45	5,10	20,2	22,8	22,2	<0,13	<0,13	1,78	1,80	3,54	3,26	16,4	22,4	0,55	0	0
18.04.2025	6	1	4,33	0,3	7,48	8,2	17,6	10,5	205	235	6,34	8,64	0,34	0,05	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,2	0,01	7,89	4,57	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,006	0,005	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	29,5	29,4	<0,13	<0,13	1,7	1,68	5,15	23,4	24,7	23,8	<0,13	<0,13	2,04	1,95	3,70	3,61	17,2	23,4	0,49	0	0
19.04.2025	5	1	5,42	0,33	7,4	8,00	12,4	20	194	241	8,08	9,04	0,49	0,04	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,27	0,01	12,9	6,95	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,6																					